





区分	内容
事業名	トイレの改修（富士宮口）（万年雪山荘）
結果	ヒーター交換により、バイオトイレの機能回復と処理能力の向上（1.2倍～1.5倍）が図られた。
写真	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>①ヒーター交換工事</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>②新しいヒーターの取り付け</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>③新しいヒーターの機能確認</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>④便器再設置完了</p> </div> </div>
事業費 () 充当額	8,062 千円（ 6,449 千円 ）