


区分	内容
事業名	トイレの改修（六合目雲海荘）（富士宮ルート）
結果	<p>トイレ発酵槽（5台中1台）のスクリューが破損して、バイオトイレの機能が正常に稼働しないため、スクリューが破損した発酵槽を取り出し新器を設置した。</p>
写真	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="491 1205 785 1236">取り外した既設発酵槽</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="1031 1205 1241 1236">新設する発酵槽</p> </div> </div>
補助対象 事業費 () 充当額	5,027 千円 (4,021 千円)