

区分	内容
事業名	トイレの改修（八合目池田館）（富士宮ルート）
結果	<p>故障したバイオトイレのモーター及び軸受の交換工事 老朽化した制御盤を、シーケンサ式（コンピューター制御）に入れ替え工事を行う計画としていたが、半導体不足による制御盤作製までに期間を要するため、本年度はモーター及び軸受けの交換工事を行った。</p>
写真	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>交換前のモーター</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>交換後のモーター</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>交換前のチェーンとスプロケット</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>交換後のチェーンとスプロケット</p> </div> </div>
補助対象 事業費 () 充当額	6,490 千円（ 5,192 千円 ）